



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком,
Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском,
Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах
Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007
ул. Доватора, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
телефон: (8 831 61) 9-15-82; факс: (8 831 61) 9-15-82
E-mail: gorcgsen@yandex.ru <http://www.52.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 01923244 ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833 КПП 524802001



Утверждаю:
Главный врач филиала

И.С. Кузнецова

Экспертное заключение № ДЗ-1204 от 19.04. 2024 г.

Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Богородская основная школа (МБОУ Богородская ОШ), ИНН 5207003208 ОГРН 1025200868978.

Юридический адрес: 606770, Российская Федерация, Нижегородская область, Варнавинский муниципальный округ, с. Богородское, ул. Советская, д.42.

Объект инспекции: здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предполагаемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Фактический адрес: лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» на базе МБОУ Богородская ОШ, 606770, Российская Федерация, Нижегородская область, Варнавинский муниципальный округ, с. Богородское, ул. Советская, д.42.

На экспертизу представлены следующие документы:

- копия приказа № 19-к от 06.03.2024г. «О мерах по организации отдыха, оздоровления детей в период школьных каникул 2024 года»;
- копия листа записи из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.03.2024г.;
- копия технического паспорта на нежилое здание;
- копия договора № 2 от 09.01.2024г. с ИП Папкиной И.В. на проведение дератизации, дезинсекции с актом выполненных работ № 260 от 28.03.2024г.;
- копия договора № 66 от 01.03.2024г. с ИП Папкиной И.В. по проведению барьерной дератизации, акарицидной обработке и энтомологического обследования;
- копия контракта на оказание услуг по обращению с ТКО № 3392/24 от 09.01.2024 г. с АО «Ситиматик - Нижний Новгород»;
- копия договора № 46/2024 от 22.01.2024г. на вывоз жидких бытовых отходов с МУП Варнавинского муниципального округа «Варнавинкоммунсервис»;
- копии договора №20/С/24 от 21.03.2024г. на проверку состояния вентиляции в помещениях МБОУ Богородская ОШ с ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» (Семеновское городское отделение ВДПО) и акта проверки

эффективности работы вентиляции от 28.03.24г.;

- копии договоров №1508-1 от 01.08.2023г., № 0208/1 от 02.08.2023г. на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров с ООО «Медицинский центр Эксперт52»;
- копия заключительного акта ООО «Медицинский центр Эксперт52» по результатам проведенного предварительного (периодического) медицинского осмотра работников от 04.09.2023г.;
- копия договора №371 от 19.03.2024г. с ООО «МАКСМЕД» на проведение клинко-диагностических обследований;
- копия договора №5 от 09.01.2024г. на предоставление медицинских услуг с ГБУЗ НО «Варнавинская ЦРБ»;
- пояснительная записка со штатным расписанием ЛДПД «Солнышко»;
- копия муниципального контракта №33 от 21.03.2024г. на поставку молочной продукции с ООО «Молочный мир»;
- копия договора с единым поставщиком ООО «Нижегородская логистическая компания» № 1064/Л от 21.03.2024г. на поставку продуктов питания;
- копии договоров с ИП Дурандиным В.Е. от 21.03.2024г. розничной купли-продажи продуктов питания, от 21.03.2024г. розничной купли-продажи питьевой воды;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 08.04.2024г.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

заявление от МБОУ Богородская основная школа, вх. № 03-1106/с от 03.04.2024 г.

Дата проведения инспекции: с 03.04.2024 г. по 11.04.2024 г.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» будет организован на базе МБОУ Богородская ОШ по адресу: 606770, Российская Федерация, Нижегородская область, Варнавинский муниципальный округ, с. Богородское, ул. Советская, д.42. Планируются одна летняя смена с 03.06.2024г. по 23.06.2024г., одна осенняя смена с 28.10.2024г. по 03.11.2024г. и одна весенняя смена с 25.03.2025г. по 31.03.2025г., наполняемость по 15 человек каждая (по 1 отряду).

Возрастной состав – дети 7 - 10 лет. Режим работы лагеря с 8.30 до 14-30, с двухразовым питанием (завтрак, обед), без организации дневного сна.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и высаженными зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20). Имеется оборудованная спортивно-игровая площадка для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Для сбора отходов используется контейнер с крышкой, который размещен на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием в хозяйственной зоне на территории школы, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. На оказание услуг по обращению с ТКО заключен контракт с АО «Ситиматик- Нижний Новгород».

Здание школы 2-х этажное отдельно стоящее. Для лагеря с дневным пребыванием детей планируется использование следующих помещений (по техпаспорту) на 1-м этаже: для кружковых занятий учебные кабинеты № 3- 39,1м², № 23 -38,7м², для проведения подвижных игр - спортивный зал площадью 136,1м². Площади кружково-игровых помещений соответствует требованиям раздела VI табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21), норматив не менее 2,5 м².

В помещениях для игр и кружковых занятий установлена регулируемая по высоте мебель (столы, стулья). Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений,

выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Гардероб на 1-м этаже, оборудован в достаточном количестве вешалками для верхней одежды и полочками для обуви. В отдельном помещении на 1-м этаже созданы условия для просушивания одежды и обуви.

Для временной изоляции заболевших будет использоваться кабинет площадью 8,5м² (пом. №14), расположенный на 1-м этаже здания школы. Медицинское обеспечение детей будет осуществляться по договору с ГБУЗ НО «Варнавинская ЦРБ».

Туалеты отдельные для мальчиков и девочек, расположены на 1-м этаже здания школы. В туалете для мальчиков установлены 1 унитаз в изолированной кабинке с дверью, 2 писсуара, разделенные перегородкой, 1 умывальная раковина. В туалете для девочек установлены 3 унитаза в изолированных кабинках с дверями, одна из которых предназначена для персонала, 1 умывальная раковина. Количество санитарных приборов достаточное, что соответствует требованиям раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21. Туалеты оснащены ведрами для мусора, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Питание детей будет организовано в школьной столовой, расположенной на 1-м этаже здания школы. На поставку сырья и пищевых продуктов заключены договоры с ИП Дурандиным В.Е., ООО «Молочный мир», ООО «Нижегородская логистическая компания». Обеденный зал на 20 посадочных мест, площадью 20 м². В обеденном зале установлены 3 умывальных раковины, имеются мыло и 2 электрополотенца.

Производственные помещения пищеблока оборудованы всем необходимым технологическим, холодильным оборудованием и инвентарем, технологические процессы организованы с соблюдением принципа поточности. Все технологическое и холодильное оборудование исправно, имеется в достаточном количестве. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим будет осуществляться с использованием бутилированной воды в обеденном зале, предусмотрен запас одноразовых стаканчиков и контейнер для сбора использованной посуды, что соответствует требованиям п.2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений учреждения: полы без дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию; стены и потолки без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Холодное водоснабжение централизованное. Горячее водоснабжение осуществляется от электронагревателей накопительного типа. Подводка холодной горячей воды имеется ко всем раковинам через смесители, что соответствует требованиям п.2.6.3, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Сточные воды по внутренней системе канализации отводятся в водонепроницаемую емкость и вывозятся по договору с МУП Варнавинского муниципального округа «Варнавинкоммунсервис».

Освещение совмещенное. Естественное боковое освещение осуществляется через оконные проёмы, остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует требованиям п.2.8.3 СП 2.4.3648-20. Общее искусственное освещение выполнено светильниками со светодиодными или люминесцентными лампами, осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в спортивном зале - защитную конструкцию, при обследовании все светильники в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п.2.8.6, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Отопление центральное. Вентиляция естественная, приток и вытяжка осуществляется через оконные и дверные проемы. В помещении пищеблока вытяжная вентиляция с механическим побуждением воздуха. Имеется акт Семеновского городского отделения ВДПО от 28.03.2024г. проверки эффективности работы вентиляции. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20. В помещениях, предназначенных для пребывания детей, предусмотрены термометры для контроля температуры воздуха, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20. Для дезинфекции воздушной среды в каждом помещении пребывания детей имеются передвижные приборы по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов и обработки уборочного инвентаря выделено отдельное помещение на 1-м этаже здания школы, оборудованное поддоном с подводкой горячей и холодной воды и системой водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.4.12, п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20. Доступ для детей в данное помещение исключен. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений, имеется в достаточном количестве. Для хранения уборочного инвентаря выделено помещение на 2-м этаже здания школы. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п.2.11.3 СП 2.4.3648-20. Для проведения уборок помещений имеется запас моющих и дезинфицирующих средств. В качестве дезинфицирующих средств используются «ДеМоС» и «Сульфохлорантин-Д». Дезсредства хранятся в упаковке производителя, растворы готовятся в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением, что соответствует требованиям п.2.11:6 СП 2.4.3648-20.

На проведение периодических медицинских осмотров работников заключены договоры с ООО «Медицинский центр Эксперт52». Представлен заключительный акт по результатам проведенного предварительного (периодического) медицинского осмотра работников от 04.09.2023г. На обследование сотрудников пищеблока на стафилококк и кишечные инфекции заключен договор с ООО «МАКСМЕД».

В помещениях следов присутствия грызунов и насекомых не обнаружено, что соответствует требованиям п.2.11.9 СП 2.4.3648-20. Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся по договору с ИП Папкиной И.В. Представлен договор на проведение барьерной дератизации, энтомологического обследования и акарицидной обработки с ИП Папкиной И.В., что соответствует требованиям п.2.9.5 СП 2.4.3648-20.


Заключение: Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, предполагаемые для использования лагерем с дневным пребыванием детей «Солнышко» для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Богородская основная школа по адресу: 606770, Российская Федерация, Нижегородская область, Варнавинский муниципальный округ, с. Богородское, ул. Советская, д.42, соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заместитель главного врача филиала
врач по коммунальной гигиене



О.В. Рыбакова

Заместитель руководителя ОИ -
технический директор



Е.М.Мельникова